

小・中学校給食室エアコンフィルター清掃業務委託仕様書

- 1 業 務 名 小・中学校給食室エアコンフィルター清掃業務委託
- 2 履 行 期 間 契約日の翌日～令和7年3月31日（報告書作成も含む）
- 3 履 行 場 所 ①小学校6校 白方小学校，照沼小学校，中丸小学校，
石神小学校，舟石川小学校，村松小学校
②中学校2校 東海中学校，東海南中学校
- 4 清 掃 箇 所 別紙「清掃対象機器一覧表」のとおり
- 5 清 掃 回 数 年1回
- 6 清 掃 内 容
エアコンフィルター，吸込みグリル，熱交換器，本体外表面の清掃
- 7 そ の 他
 - ・ 清掃日については，学校管理者及び給食従事者と協議の上，決定すること。
 - ・ 学校給食施設内では衛生に十分注意し業務を実施すること。特に，作業着は衛生的なものとし，洗浄・消毒・殺菌をした専用の上履きを着用し，外部作業と併用しないこと。
 - ・ 業務実施者は，業務実施日前14日以内に実施した「腸内細菌検査（0-157を含む）成績表」を学校教育課に提出し，確認を得た後に業務を実施すること。
なお，これに掛かる検査手数料は契約金額に含めること。
 - ・ 給食従事者の立会いの下，作業を実施すること。
 - ・ 清掃作業に要する洗剤やフィルター等消耗品費並びに養生費・運搬費・現場管理費を契約金額に含めること。
 - ・ 業務終了後は，学校職員の確認印を受け，完了報告書を学校教育課へ提出すること。完了報告書には，作業前・作業中・作業後の写真を添付し，作成費用並びに写真代も契約金額に含めること。
 - ・ その他，問題等が発生した場合は，学校管理者及び学校教育課へ連絡すること。
 - ・ 作業時間は，原則8時20分から16時30分までとする。作業予定時間の延長等，変更が生じる場合は，学校管理者及び学校教育課へ連絡すること。

対象機器一覧表

施設名	設置場所		数量
白方小学校	調理室	天井埋込ダクトタイプ FXYMP280M	1
	洗浄室	天井埋込ダクトタイプ FXYMP224M	1
	配膳室	天井カセット（4方向） FXYFP160MC	1
	下処理室	天井カセット（4方向） FXYFP112MC	1
	検収室	天井カセット（4方向） FXYFP71MC	1
照沼小学校	調理室	厨房用天吊形 FXYTP140M	2
	洗浄室	厨房用天吊形 FXYTP140M	1
	下処理室	厨房用天吊形 FXYTP80M	1
	配膳室	天井カセット1方向 FXYKP71B	1
	検収室	天井カセット1方向 FXYEP36B	1
	食品庫	天井カセット1方向 FXYEP36B	1
中丸小学校	調理室	厨房用天吊形 FXYTP140M（ダイキン工業）	1
	洗浄室	厨房用天吊形 FXYTP140M（ダイキン工業）	1
	配膳室	天井埋込カセット形（1方向） FXYKP56B	1
	下処理室	厨房用天吊形 FXYTP80M（ダイキン工業）	1
	検収室	天井埋込カセット形（1方向） FXYKP28B	1
石神小学校	調理室	天井埋込型 RPI-GP140K3（日立）	1
	洗浄室	天井埋込型 RPI-GP80K3（日立）	1
	検収室	天カセ2方向 RCID-GP36K2（日立）	1
	下処理室	天カセ2方向 RCID-GP28K2（日立）	1
	食品庫	天カセ2方向 RCID-GP22K2（日立）	1
		天吊厨房用 RPCK-GP80K1（日立）	1
舟石川小学校	給食室	厨房用天吊形 RPCK-AP140K2	2
	配膳室	天吊形 RPC-AP112K5	1
	下処理室	厨房用天吊形 RPCK-AP80K2	1
村松小学校	給食室	厨房用天吊用 RPCK-AP140K2	2
	下処理室	厨房用天吊用 RPCK-AP80K2	1
	準備室	天吊形 RPC-AP71K5	1
	配膳室	天吊形 RPC-AP71K5	1
東海中学校	給食室	厨房用天吊型 EHP-A1-1	7
	洗浄室	厨房用天吊型 EHP-A1-2	3
	米飯室	天井カセット4方向	1
	配膳室	天井カセット4方向	1
	検収室	天井カセット2方向	1
	下処理室	天井カセット2方向	1
	調理室	厨房用天吊形 RPCK-AP280GHP4	1

東海南中学校	アレルギー専用調理室	厨房用天吊形 RPCK-AP80GH4	1
	配膳室	天井カセット4方向 RCI-AP140GH5	1
	洗浄室	厨房用天吊形 RPCK-AP140GH6	1
	下処理室	厨房用天吊形 RPCK-AP80GH6	1
	検収室	天井カセット1方向 RCIS-AP63GH6	1
	米飯室	天井カセット1方向 RCIS-AP50GH6	1