

仕様書

1 業務名
消防設備保守点検

2 履行場所
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿 1 6 0 9
村松コミュニティセンター 東海村村松 3 3 7 0 - 2 4
白方コミュニティセンター 東海村白方 2 0 7 7
真崎コミュニティセンター 東海村村松 8 3 5 - 1
中丸コミュニティセンター 東海村須和間 3 4 5
舟石川コミュニティセンター 東海村舟石川 1 5 8 - 1

3 履行期間 令和 4 年 4 月 1 日 ～ 令和 5 年 3 月 3 1 日

4 業務内容
2 に掲げる施設における消防法に基づく年 2 回の点検（外観，機能点検，総合点検。詳細は下表明細の通り。）を実施し，その結果を消防署規定の報告書にまとめ，地域づくり推進課に提出すること。

石神コミュニティセンター

番 号	機 器 名	単 位	数 量
1	受信機	台	1
2	差動式スポット型感知機	個	1 9
3	定温式スポット型感知機	個	1 0
4	スポット型光電式煙感知機	個	1 1
5	地区電鈴	個	5
6	発信機	個	5
7	表示灯	個	5
8	誘導灯	台	9
9	消火器 10 型	本	1 4
10	非常放送設備	式	1

村松コミュニティセンター

番 号	機 器 名	単 位	数 量
1	受信機	台	1
2	差動式スポット型感知機	個	1 8
3	差動式分布型感知機	個	4
4	定温式スポット型感知機	個	6
5	スポット型光電式煙感知機	個	1 1
6	地区電鈴	個	4
7	発信機	個	4
8	表示灯	個	4
9	誘導灯	台	1 0
1 0	消火器 10 型	本	1 1
1 1	防火戸 連動制御盤	台	1
1 2	防火戸 煙感知機	個	1
1 3	防火戸	台	2
1 4	非常放送設備	式	1

白方コミュニティセンター

番 号	機 器 名	単 位	数 量
1	受信機	台	1
2	差動式スポット型感知機	個	17
3	定温式スポット型感知機	個	5
4	スポット型光電式煙感知機	個	10
5	地区電鈴	個	3
6	発信機	個	3
7	表示灯	個	3
8	誘導灯	台	13
9	消火器 10 型	本	12
10	非常放送設備	式	1

真崎コミュニティセンター

番 号	機 器 名	単 位	数 量
1	受信機	台	1
2	差動式スポット型感知機	個	14
3	定温式スポット型感知機	個	9
6	スポット型光電式煙感知機	個	12
7	地区電鈴	個	2
8	発信機	個	2
9	表示灯	個	2
10	誘導灯	台	4
11	消火器 10 型	本	8
12	非常放送設備	式	1

中丸コミュニティセンター

番 号	機 器 名	単 位	数 量
1	受信機	台	1
2	差動式スポット型感知機	個	33
3	定温式スポット型感知機	個	6
4	スポット型光電式煙感知機	個	2
5	発信機	個	2
6	表示灯	個	2
7	誘導灯	台	5
8	消火器 10 型	本	11
9	非常放送設備	式	1

舟石川コミュニティセンター

番 号	機 器 名	単 位	数 量
1	受信機	台	1
2	差動式スポット型感知機	個	31
3	定温式スポット型感知機	個	9
4	スポット型光電式煙感知機	個	12
5	地区電鈴	個	3
6	発信機	個	3
7	表示灯	個	3
8	誘導灯	台	16

9	消火器 10 型	本	1 0
1 0	非常放送設備	式	1

5 支払方法 年 2 回払い

6 その他

- ・点検結果は、書面により地域づくり推進課及び各コミュニティセンター長に提出すること。提出の際には、点検結果について説明すること。
- ・この仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、地域づくり推進課と協議し、決定に従うこと。
- ・令和 4 年度に、石神コミュニティセンターの外装改修工事を予定しており、年間を通じて工事を行なうため、あらかじめ点検日を地域づくり推進課と協議すること。