

コミュニティセンター自家用電気工作物保安管理業務変更仕様書

1. 業務名

コミュニティセンター自家用電気工作物保安管理業務

2. 契約期間

令和5年4月1日～令和8年3月31日（長期3年契約）

3. 変更事項

設備容量の増加（白方コミュニティセンター，真崎コミュニティセンター）
原仕様書「3. 履行場所」について、以下のとおり変更する。

変更前	変更後
石神コミュニティセンター 東海村大字石神内宿 1609 (電圧 6,600V 設備容量 100 kVA 1箇所 隔月点検)	(省略)
村松コミュニティセンター 東海村大字村松 3370-24 (電圧 6,600V 設備容量 100 kVA 1箇所 隔月点検)	
白方コミュニティセンター 東海村大字白方 2077 (電圧 6,600V 設備容量 <u>70 kVA</u> 1箇所 隔月点検)	白方コミュニティセンター 東海村大字白方 2077 (電圧 6,600V 設備容量 <u>115 kVA</u> 1箇所 隔月点検)
中丸コミュニティセンター 東海村大字須和間 345-1 (電圧 6,600V 設備容量 150 kVA 1箇所 隔月点検)	
舟石川コミュニティセンター 東海村大字舟石川 158-1 (電圧 6,600V 設備容量 150 kVA 1箇所 隔月点検)	(省略)
真崎コミュニティセンター 東海村大字村松 835-1 (電圧 6,600V 設備容量 <u>100 kVA</u> 1箇所 隔月点検)	真崎コミュニティセンター 東海村大字村松 835-1 (電圧 6,600V 設備容量 <u>125 kVA</u> 1箇所 隔月点検)

- ※1 変圧器の交換工事は、令和5年5月31日までに行う。
- ※2 変更後の仕様による委託料の算定は、令和5年6月1日以降の業務について行うものとする。
- ※3 天候不順等のやむを得ない理由により、交換工事が令和5年6月1日以降となった場合においても、委託料の算定については※2のとおりとする。

4. その他

原仕様書のとおり