

東防原発第746号

令和8年6月23日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

所長 前田 敏克 様

東海村村民生活部

部長 白石 幸洋

原子力科学研究所における火災について（厳重注意）

令和8年6月19日、貴所タンデム加速器建家において、イオン源室から火災が発生しました。

原因の詳細は不明ながら、ケーブルから出火したものと推定されており、重大な事案と捉えております。

貴所においては、本年2月以降、第2研究棟、配水場、J-PARC センター50GeV変電所及び大型非定常ループ実験棟倉庫において火災が発生しており、わずか半年の間に5件もの火災が発生させたこととなります。

このような状況は、村民の安全安心の確保の観点から誠に遺憾であり、ここに厳重に注意します。

貴職においては、それぞれの火災事象のみならず、度重なる火災の発生に至った共通原因や根本的な組織的原因も含め、徹底した原因究明を行うとともに、確実な再発防災対策を講じるよう要請します。

ついては、原因究明の結果及び再発防止対策の内容について、令和8年7月24日までに報告するよう求めます。